COMPLESSO ILLUMINANTE CON APPARECCHIO ILLUMINANTE STRADALE A LED TIPO WOW DELLA DITTA IGUZZINI OD EQUIVALENTE



COMPLESSO ILLUMINANTE CON APPARECCHIO ILLUMINANTE STRADALE A LED TIPO WOW DELLA DITTA iGUZZINI OD EQUIVALENTE



COMPLESSO ILLUMINANTE CON ARMATURA STRADALE TIPO STREET DELLA DITTA iGUZZINI OD EQUIVALENTE



VIA CALABRIA - AREA VERDE BOSCHETTO - CAMPO CALCIO BOSCHETTO





I COLLEGAMENTI TRA I PROIETTORI E LA LINEA DORSALE AVVERRANNO CON CAVO DEDICATO PER OGNI APPARECCHIO FG16OR16 0,6/1kV SEZ.3G2,5 MMQ E DERIVAZIONE CON MUFFOLA A GEL

GLI APPARECCHI ILLUMINANTI EQUIPAGGIANTI I NUOVI PUNTI LUCE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLE LEGGI REGIONALI DELLA LOMBARDIA N°17/2000, N°38/2004 E N°31/2015

LA REGOLAZIONE DEI PUNTI LUCE OGGETTO DI INTERVENTO AVVERRA' CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE E NEL PIENO RISPETTO DEI PARAMETRI ILLUMINOTECNICI DELLE NORMATIVE SPECIFICHE

TUTTI I PUNTI LUCE SARANNO EQUIPAGGIATI DI SISTEMA AUTOMATICO DI DIMMERAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO E DELLA POTENZA, CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA

POZZETTI E RAGGI DI CURVATURA



NON SONO RISPETTATI I RAGGI DI CURVATURA

LEGENDA

xxxx	PUNTO LUCE OGGETTO DI NUOVA REALIZZAZIONE – MARCA IGUZZINI MODELLO WOW OD EQUIVALENTE
xxxx	PUNTO LUCE OGGETTO DI NUOVA REALIZZAZIONE – MARCA FIVEP MODELLO KALOS TP OD EQUIVALENTE
xxxx	PUNTO LUCE OGGETTO DI NUOVA REALIZZAZIONE – MARCA IGUZZINI MODELLO STREET OD EQUIVALENTE
xxxx	PUNTO LUCE ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO
xxxx	PUNTO LUCE ESISTENTE OGGETTO DI SMANTELLAMENTO
xxxx	PUNTO LUCE OGGETTO DI NUOVA REALIZZAZIONE – MARCA IGUZZINI MODELLO KIT RETROFIT OD EQUIVALENTE
xxxx	PUNTO LUCE OGGETTO DI NUOVA REALIZZAZIONE – MARCA TAEL MODELLO PRISMAO HP OD EQUIVALENTE
	NUOVA LINEA DORSALE ENTRO CAVIDOTTO INTERRATO DI NUOVA REALIZZAZIONE
	QUADRO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TABELLA RIASSUNTIVA CAVI ELETTRICI

Circuito "TORRI FARO" 3F+N	Cavo FG16OR16 0,6/1kV sez.5G16 mmq
Circuito IP "VIA XXIX MAGGIO" F+N	Cavo FG16R16 0,6/1kV sez.2x1x6 mmq
Circuito IP "VIA ALIGHIERI" F+N	Cavo FG16R16 0,6/1kV sez.2x1x6 mmq
Circuito IP "VIA LIVORNO" F+N	Cavo FG16R16 0,6/1kV sez.2x1x6 mmq
Circuito IP "POLISPORTIVA" 3F+N	Cavo FG16R16 0,6/1kV sez.4x1x6 mmq
Collegamento morsettiera–armatura	Cavo FG16OR16 0,6/1kV sez.4x1,5 mmq
Collegamento dorsale–proiettori	Cavo FG16OR16 0,6/1kV sez.3G2,5 mmq

PARTICOLARI SCAVI

SEZIONE TIPO DI SCAVO PER POSA CAVIDOTTO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA



COMPLESSO ILLUMINANTE A TESTAPALO CON APPARECCHIO DA ARREDO URBANO A LED TIPO KALOS TP DELLA DITTA FIVEP OD EQUIVALENTE





VIA DANTE ALIGHIERI

SEZ. A-A

DETTAGLIO PLINTO DI FONDAZIONE CON POZZETTO PER INSTALLAZIONE PALO DI ILLUMINAZIONE H f.t. <=9 m



SEZ. A-A

DETTAGLIO PLINTO DI FONDAZIONE CON POZZETTO PER INSTALLAZIONE PALO DI ILLUMINAZIONE H f.t. <=5,5 m



POLISPORTIVA DI LEVATA



VIA LIVORNO



COMUNE DI CURTATONE

Regione Lombardia - Provincia di Mantova
Piazza Corte Spagnola, 3
46010 Montanara di Curtatone (MN)

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CURTATONE (MN)

Tearetelucе srl
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Tea spa
Sede legale: 3, Via Tallarico - 46100 MANTOVA
tel. 0376.412.1- fax 0376.412.109
C.F. P.I. R.I. Mantova 02399890207
REA CCIAA 249554

PER. IND. ENRICO TAINO
INGEGNERIA E CONSULENZE
ELETTRICHE ED ELETTROTECNICHE
Via Brennero, n.10 - 46051 - Mantova (Mn)
tel. 0376/326.247 - cell. 338/8.000.400 - mail: info@taino.net

IL PROGETTISTA
PER. IND. ENRICO TAINO
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Mantova
TAINO ENRICO N°698

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELABORATO

PLANIMETRIA CON SVILUPPO DEGLI INTERVENTI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TAVOLA **01**

DATA	SCALA	REVISIONE
NOVEMBRE 2020	1:1000	00

QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' RISERVATA DI Tea Reteluce srl - E NON PUO' ESSERE RICOPIATO, RIPRODOTTO O MODIFICATO IN TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA