

ALLEGATO 6

VERBALE COMMISSIONE COMUNALE

VIGILANZA PER LUNA PARK

E AREA SPETTACOLI



Comune di Curtatone (MN)
VERBALE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

VERBALE N. 3/2023

Il giorno 20/07/2023 alle ore 09:30 si è riunita la Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita da questo Comune ai sensi dell'articolo 141-bis del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., presso la sede Comunale in Montanara Piazza Corte Spagnola n. 3.

La Commissione, convocata in data 11.07.2023 con lettera prot. n. 21021, è così composta:

- Giovanni Trombani Presidente – e rappresentante del Servizio Tecnico Comunale
 - Maurizio Sermidi per il Corpo di Polizia Locale (delegato),
 - Flaviano Devincenzi per il Comando VV.F. (delegato)
 - Enea Antoniazzi per il Servizio Sanitario Pubblico
 - Severino Malavasi esperto in statica
 - Stefano Ligabò esperto in elettrotecnica
 - Francesco Ferrari Arpa - esperto in acustica
- Svolge le funzioni di segretaria la signora Monica Bassi.

La Commissione si è riunita per il seguente ordine del giorno:

- 1) parere di cui alla *lett. a* dell'art. 141 del R.D. in oggetto, per lo svolgimento del Luna Park in occasione della Fiera delle Grazie che si svolgerà nelle date del 12-13-14-15-16 agosto 2023 in località Grazie;

Dato atto che per lo svolgimento degli spettacoli in Piazzale Santuario nulla è cambiato rispetto all'anno 2022, in virtù dell'art. 141 comma 3 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (TULPS), non è necessario che la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che si era espressa favorevolmente nel 2022, si esprima nuovamente nell'anno 2023.


La Commissione acquisisce agli atti: la relazione tecnico-descrittiva; la tavola_01 CTR"; la tavola 02 AEROFOTO; la tavola 03 LUNA PARK; la tavola 04 SPETTACOLI.

La Commissione chiede all'ufficio attività produttive di avvisare telefonicamente e per iscritto tutti gli operatori che entro le ore 15:00 di venerdì 11 agosto devono essere tutti presenti con le attrazioni correttamente installate: la CCVLPS non tornerà ad ispezionare le attrazioni che risultassero non in regola o con operatore assente e, conseguentemente, non rilascerà il nulla osta.

Prescrizioni da parte dei VV.F.:

- dovranno essere presenti 4 addetti antincendio nella zona luna park, di cui uno con attestato di rischio elevato e gli altri con attestato di rischio medio;
- ogni attrazione dovrà tenere a disposizione almeno un estintore a polvere di 6 kg di capacità estinguente non inferiore a 34 a 233 bc nella zona del luna park;
- per il gonfiaggio dei gonfiabili non dovranno essere utilizzati gas infiammabili e dovranno esserci almeno 6 punti di ancoraggio idoneo, inoltre il sistema di gonfiaggio/sgonfiaggio dovrà essere presidiato o almeno delimitato;
- ogni stand di somministrazione dovrà essere in possesso di idonea certificazione di reazione al fuoco;
- per ogni food-truck alimentato a gas dovrà essere presente idoneo verbale di corretto collegamento e scollegamento rilasciato da impresa abilitata;
- è vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco auto negozio, di quantitativi di gpl in utilizzo e deposito superiori a 75 kg; si precisa che i bidoni non allacciati, anche se vuoti, non dovranno essere tenuti in deposito presso l'utenza;
- tutti i cavi elettrici attraversanti il suolo accessibili al pubblico dovranno essere adeguatamente protetti;
- le vie di fuga devono essere lasciate sgombre da materiali e cose e devono essere illuminate e segnalate.

Prescrizioni da parte dell'esperto in elettrotecnica:



U
COMUNE DI CURTATONE
Protocollo Generale Comune di Curtatone
Protocollo N. 0022123/2023 del 20/07/2023

- dovrà essere presentata la verifica degli impianti elettrici a servizio delle attrazioni e la dichiarazione di corretta posa dell'impianto;
- dovrà essere presentata una planimetria indicante i punti di alimentazione e fornitura, le linee principali di alimentazione e il posizionamento dell'illuminazione di emergenza;
- dovrà essere verificata la protezione contro i fulmini delle attrazioni con altezza superiore a otto metri;
- l'impianto di terra esistente e/o di nuova realizzazione dovrà essere unico per tutte le attrazioni;
- per tutte le strutture fisse esistenti dovranno essere rese disponibili le eventuali dichiarazioni di conformità.

Prescrizioni da parte del Servizio Sanitario Pubblico:

- dovrà essere acquisita agli atti la ricevuta Areu Games;
- dovrà essere presente certificazione per il trattamento antizanzare;
- i servizi igienici dovranno essere opportunamente segnalati e puliti, dotati di sapone liquido, salviette a perdere e carta igienica negli appositi contenitori in numero di uno ogni 250 persone, suddivisi per sesso e con disponibilità di accesso per disabili;
- dovranno essere posizionati cartelli di segnalazione dei bagni;
- il servizio igienico destinato alle persone diversamente abili dovrà essere presidiato;
- dovranno essere effettuati gli interventi di pulizia dei servizi igienici, garantendo ripetutamente tale operazione anche durante l'apertura al pubblico diurna e serale.

Prescrizioni da parte di Arpa (esperto in acustica):

- per le serate della manifestazione, se ipotizzato il superamento dei limiti di immissione differenziali previsti dalla classificazione acustica, dovrà essere presentata domanda di autorizzazione in deroga per attività temporanee; per i limiti ed orari eventualmente autorizzabili in deroga, si dovrà fare riferimento ai contenuti dell'N.T.A. allegata al Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Prescrizioni da parte dell'esperto in statica:

Nessuna

Prescrizioni da parte della Polizia Locale:

La Polizia Locale procederà a far sgomberare le attrazioni che non dovessero eventualmente ottenere il nulla osta della Commissione.

Dovrà essere attuato il piano di emergenza sottoposto alla valutazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

La Commissione stabilisce di convocare la seduta del sopralluogo per il giorno 11.08.2023 alle ore 15:30.

Il presente verbale viene redatto in un originale. Letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Alle ore 10:30 la seduta è tolta.

La Commissione:

Il Presidente – Giovanni Trombani

Polizia Locale - Maurizio Sermidi

Comando VV.F. – Flaviano Devincenzi

Servizio Sanitario – Enea Antoniazzi

Esperto in statica – Severino Malavasi

Esperto in elettrotecnica – Stefano Ligabò

Arpa - Francesco Ferrari

Il Segretario Monica Bassi

