

ALLEGATO 9

**REGISTRO VERIFICHE
DI SORVEGLIANZA PRESIDI
PRIMA DELL'INIZIO EVENTO**



1. PREMESSA

Il presente Registro riporta l'insieme dei controlli da eseguire sui principali presidi di sicurezza, prima dello svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo (concerti, eventi teatrali ect) e di manifestazioni fieristiche

In sostanza l'attività svolta è :

- Sorveglianza: controllo visivo attento e costante atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio e presidi vari siano, nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danni materiali, in modo tale da garantire le condizioni di sicurezza e igieniche-sanitarie

La sorveglianza di presidi, attrezzature e impianti prima delle manifestazioni, viene eseguita dal personale della Committente che, in caso di rilevata difformità, deve contattare immediatamente la ditta incaricata alla competente e relativa manutenzione.

2. REGISTRO DEGLI INTERVENTI

Al termine di ogni intervento di verifica, l'addetto incaricato all'attività di sorveglianza deve riportare sul Registro l'esito dell'intervento stesso, annotando nella relativa scheda:

- la data
- il riferimento dell'evento
- la propria firma
- l'esito (positivo / negativo) della verifica
- eventuali note.

Nelle pagine seguenti sono riportate le schede relative ai presidi che sono oggetto degli interventi di verifica.

Le schede di verifica seguono una numerazione che fa riferimento all'elenco sotto riportato, la cui periodicità è rappresentata graficamente nel bar-chart allegato.

PRESIDI MOBILI ESTINZIONE INCENDI

A	ESTINTORI	CADENZA
A 1	Verifica stato, posizione, accessibilità e presenza cartelli di segnalazione estintori portatili a polvere	Prima dell'evento
A 2	Verifica stato, posizione, accessibilità e presenza cartelli di segnalazione estintori carrellabili	Prima dell'evento
A 3	Verifica stato posizione, accessibilità e presenza cartelli di segnalazione estintori portatili ad anidride carbonica	Prima dell'evento

VIE DI ESODO

B	USCITE DI EMERGENZA	CADENZA
B 1	Percorsi, verifica che le vie di esodo siano segnalate e libere da ogni tipo di impedimento	Prima dell'evento

IMPIANTO ELETTRICO

C	IMPIANTI ELETTRICI	CADENZA
C 1	Verifica funzionamento impianto illuminazione di emergenza Area Giostre e uscite di sicurezza	Prima dell'evento
C 2	Verifica funzionamento corpi illuminanti	Prima dell'evento
C 3	Controllo funzionamento torri faro e presenza di transenne che impediscono il contatto con il pubblico	Prima dell'evento

**REGISTRO SORVEGLIANZA
IMPIANTI ANTINCENDIO**

REGISTRO SORVEGLIANZA
VIE DI ESODO

**REGISTRO SORVEGLIANZA
IMPIANTI ELETTRICI**

