



Prot. N. 15530 del 5 giugno 2012

R.O. N. 1582

Rif. prot. n. 15429 del 4 giugno 2012

Curtatone, 5 giugno 2012

**Oggetto: Ordinanza di inagibilità temporanea autorimessa interrata di condominio sito in via Aresi n. 64 in località San Silvestro di Curtatone.**

## IL SINDACO

Preso atto dell'evento sismico verificatosi nella mattinata del 29 maggio 2012, che ha interessato anche il territorio del Comune di Curtatone, anche con scosse successive di varia intensità;

Considerato che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini privati affinché il Comune potesse intervenire per verificare e garantire l'agibilità dei luoghi;

Vista la segnalazione pervenuta dai Vigili del Fuoco di Mantova mediante messaggio telefax protocollata al numero 15429 del 4 giugno 2012, in cui si comunicava che a seguito di verifica da parte di loro personale tecnico in data 3 giugno 2012 presso il condominio di Via Aresi sito al civico n. 64 in località San Silvestro, si notava una fessurazione in corrispondenza di n. 3 lastre di cemento armato precompresso del solaio dell'autorimessa interrata in corrispondenza di un pilastro presente al piano superiore, in particolare una di tali lastre presenta anche una evidente inflessione;

Ritenuto opportuno pertanto rendere inagibile il piano destinato ad autorimessa in attesa di più approfondite verifiche da parte di tecnici specializzati e di successive opere di messa in sicurezza;

Visti:

- ▶ l'art. 54, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ▶ ritenuto sussistano, per l'adozione del presente provvedimento ragioni di celerità ed urgenza tali da giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo come previsto dall'art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i.

## DICHIARA

L'inagibilità temporanea dei locali fino a quando non sarà ripristinata l'agibilità;

## ORDINA

Il non utilizzo temporaneo dell'autorimessa interrata del condominio sito in Via Aresi, n. 64, in località San Silvestro di Curtatone, identificata al Foglio n. 19, mappale 1563, sub. dal numero 61 al numero 78, fino a quando non verrà ripristinata l'agibilità dei luoghi mediante opportuni interventi di messa in sicurezza e dietro dichiarazione da parte di tecnico specializzato;

La presente ordinanza viene inviata ai proprietari dell'immobile e residenti in Via Aresi, n. 64, in località San Silvestro di Curtatone; di Curtatone, ai Vigili del Fuoco, alla Prefettura di Mantova ed alla Polizia Locale affinché ne disponga l'osservanza;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07.08.0990, contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di giorni 60 dalla data della notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo di Brescia, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica (DPR n. 1199 del 24.11.1971);

La mancata osservanza della presente ordinanza prefigura una violazione delle leggi vigenti e che in caso di inadempienza sarà punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.



IL SINDACO  
Antonio Badolato